

## Vorbereitung Zählerplatz mit Zählersteckklemme

Gültig ab 01.07.2024

---

Bei Neubauten, Auswechslungen von Schaltgerätekombinationen und Anpassung der Zählerverdrahtung ist auf jedem verdrahteten Zählerplatz eine Zählersteckklemme zu montieren. Die Steckstifte sind zu hinterlegen. Die Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.

### Bezügersicherung $\leq 80A$ und Querschnitt $\leq 35mm^2$ :

Zählersteckklemme: Hager KJD080C1 E-Nr. 169 000 013  
Steckstifte: Hager KJZ080B4 E-Nr. 169 000 053  
Abdeckhaube: Hager KJZ000K2 E-Nr. 169 000 123

**Bemerkung: Abdeckhauben sind nur bei verdrahteten Reserveplätzen Notwendig**

### Bezügersicherung $\geq 100A$ oder Querschnitt $> 35mm^2$ :

Es ist eine Messeinrichtung mit Stromwandler vorzusehen.



## Montagehinweis Zählersteckklemme

---

- Der Abstand zwischen unterkannte Leiterdurchführung bis Mitte horizontaler Apparateschiene muss 90mm betragen.
- Die Mittelachsenmarkierung der Zählersteckklemme muss auf der Mittelachse der vertikalen Apparateschiene ausgerichtet sein.

