

Kontakt	Kommando	Bezeichnung			
NO	104	Weihnachtsbeleuchtung 01.12 – 06.01 fix, Beginn + Ende var.	01.12 – 06.01 24. + 31.12	Ein Ein	Ph'z – 22.30 Ph'z – 01.00
NO	105	Speicherheizungen	täglich	Ein	22.00 – 07.00
NO	106	Boiler Gr. 1 6 Std.	Mo – Fr Sa – Mo durchgehend	Ein Ein	00.00 – 06.00 15.00 – 06.00
NO	107	Festbeleuchtung 2 01.12 - 06.01 fix, Beginn + Ende var.	01.12. – 06.01 Während Rosenwoche 24. + 25.12 31.12 + 01.01	Ein Ein Ein Ein	Ph'z – 22.30 Ph'z – 23.00 Ph'z – 01.00 Ph'z – 02.00
NO	108	Boiler Gr. 2 8 Std.	Mo – Fr Sa – Mo durchgehend	Ein Ein	23.00 – 06.00 13.30 – 06.00
NO	109	Festbeleuchtung klein Adventszeit mit Weihnachtsbeleuchtung	täglich	Ein	Ph'z. - 23.00
NO	110	Maximum Tarif 120	Mo – Fr	Ein Ein	07.00 - 12.00 13.30 - 17.00
NO	111	Boiler Gr. 4 4 Std.	Mo – Fr Sa – Mo durchgehend	Ein Ein	01.45 - 06.00 15.00 - 06.00
NO	112	Schaufenster	täglich	Ein	Ph'z. 2 - 22.30
NO	113	Speicherheizung Tagesnachladung	Mo – Fr Mo – Fr Mo – Fr Sa – So	Ein Ein Ein Ein	08.00 – 10.00 12.00 – 13.30 15.00 – 22.00 08.00 – 22.00
NO	114	Strassenbeleuchtung Ganznacht	täglich	Ein	Photozelle
NO	115	Strassenbeleuchtung Halbnacht	täglich	Ein Aus	Photozelle 00.00 – 05.00
NO	116	Grossbezügetarif (ab 100'000 kWh) HT + Max.	Mo – Fr Sa	Ein Ein	07.00 – 20.00 07.00 – 13.00
NC	117	Netzerhaltsperrung (Waschmaschine, Tumbler, Wärmepumpen, Sauna, Boiler Tagesnachladung)	Mo – Fr Feiertage	Aus Ein	11.00 – 12.00 Keine Sperrung
NO	218	Brunnensteuerung	täglich 2. Wochen vor Ostern – 31. Oktober bei Regen	Ein Aus	07.00 – 21.00
NO	119	Doppeltarif 110 + 120 (Haushalt + Gewerbe)	Mo – Fr Sa	Ein Ein	07.00 – 20.00 07.00 – 13.00
NO	120	Boiler Gr. 3 8 Std.	Mo – Fr Sa – Mo durchgehend	Ein Ein	22.00 – 06.00 15.00 – 06.00
NO NC	121	Maximumrückstellung Grossbezüger	Ein / Aus Wechsel Immer am 1. des Monats		
NO NC	123	Maximumrückstellung Gewerbe	Ein / Aus Wechsel Immer am 14. des Monats (ausser Dez., da am 13. des Monats)		
NC	124	Stromtankstelle klein (bis 11kW) (Ausgenommen wenn Gewerbebezüger)	Mo – Fr Feiertage	Aus Ein	11.00 – 12.30 Keine Sperrung
NC	125	Stromtankstelle gross (11kW+) (Ausgenommen wenn Gewerbebezüger)	Mo – Fr Feiertage	Aus Aus Ein	07.30 – 08.30 11.00 – 12.30 Keine Sperrung
NO	825	Grossboiler über 500l neu → 20	täglich	Ein	23.00 – 06.00

NO: Normally Open (Schliesser)

NC: Normally Close (Öffner)

Ph'z; Photozelle (Helligkeitssensor)